JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: JN/NEF/00581-3/2017.
Ügyintéző: Sléderné Szűcs Erika
Telefon: (56) 512-446

Tárgy: Hatósági vízvizsgálati jegyzőkönyv megküldése
Hiv. szám: -
Melléklet: 2017/I04471-2017/I04480 sz. vizsgálati jkv. fénymásolata (13 oldal)

Kaposvári Kázmér
elnök-vezérigazgató

Víz- és Csatornaművek
Koncessziós Zrt. Szolnok

Szolnok
Vízmű út 1.
5000

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Mellékelten megküldöm a Synlab Kecskeméti Környezetanalitikai Laboratóriumától (6000 Kecskemét, Balaton u. 19.) érkezett Szolnok település kijelölt közkifolyóin vett hatósági ivóvízminta akkreditált laboratóriumi vízvizsgálati eredményét tartalmazó jegyzőkönyveit.
A laboratóriumi vízvizsgálati jegyzőkönyvek közül a Vágóhíd u. 30. sz. alatti közkifolyón a bakteriológiai paraméterek (Telepszám 22 °C-on, ill. a Coliform szám) tekintetében a vízvizsgálati eredmények a szokásosnál magasabb értékeket mutattak.

Kérem, hogy az érintett közkifolyó tekintetében a megtett üzemeltetői intézkedésekről, valamint a kontroll vízminta vizsgálati eredményéről a **kh.kozeu@jasz.gov.hu** e-mail címre egyidejűleg történő megküldéssel **tájékoztassa** a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát.

Szolnok, 2017. június 01.

Tisztelettel:
Dr. Kállai Mária kormánymegbízott nevében és megbízásából kiadmányozó:

Dr. Beke Gabriella
megyei tiszti főorvos
főosztályvezető

JN/NEF/CO 581/2017 Sliderné
IT: 1384
TEÁOR: 4100011
Szl. Kelep

Synlab Hungary Kft.
Synlab Kecskeméti Környezetanalitikai Laboratórium
6000 Kecskemét, Balaton u. 19.
Tel.: (76) 501-933; 30/815-2253 Fax: (76) 501-935
Email: erzsebet.gaspar@synlab.com
A NAT által NAT-1-1608/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Érkezés: JN/NEF/00581-2/2017/V
Iktatás dátuma: 2017 MÁJ 29.
Melléklet:
Lőrandó: Kanyó Kedel

VÍZ VIZSGÁLATI JELENTÉS

Mintaszám: 2017/I04480
A minta származása: Áchim út 51
Közkifolyó, kód2785 600 1807
5000 Szolnok

Megrendelő:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
5000 Szolnok, Kossuth L. út 2

Mintát vette: Szerencsés Gábor
Mintavétel: 2017.05.16.
Minta átvétel: 2017.05.16.
Vizsgálat kezdete: 2017.05.16.
Vizsgálat befejezése: 2017.05.22.
Eredmény kiadva: 2017.05.23.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditált.

Bakteriológia

Telepszám, 22°C	MSZ EN ISO 6222:2000	0	1 ml-ben
Coliformszám	MSZ EN ISO 9308-1:2001(visszavont szabvány)	0	100 ml-ben
E. coli szám	MSZ EN ISO 9308-1:2001(visszavont szabvány)	0	100 ml-ben
Enterococcus bélbaktériumok	MSZ EN ISO 7899-2:2000	0	100 ml-ben
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	0	100 ml-ben
Szulfitredukáló Clostridiumok spóraszáma	MSZ EN 26461-2:1994	0	100 ml-ben

Kémia

pH(laborban)	MSZ 1484-22:2009 8.1szakasz	7,52	
Permanganátos kémiai oxigénigényKOIps	MSZ 448-20:1990	0,58	mg/L O2
Ammónium	MSZ ISO 7150-1:1992	<0,03	mg/L
Nitrit	MSZ 1484-13:2009 6.2 szakasz	<0,02	mg/L
Nitrát	EPA 353.1:1978	4,3	mg/L
Klorid	EPA 325.1:1971	21	mg/L
Fajlagos elektromos vezetőképesség	MSZ EN 27888:1998	315	µS/cm (20°C)
Szulfát	EPA 375.4:1978	31	mg/L
Lúgosság (m)	MSZ 448-11:1986 5.1 szakasz	2,0	mmol/L
Összes keménység	MSZ 448-21:1986 3.fejezet	74	mg/LCaO
Vas	MSZ EN ISO 17294-2:2005 (Visszavont szabvány)	7	µg/L
Mangán	MSZ EN ISO 17294-2:2005 (Visszavont szabvány)	0,4	µg/L
Arzén	MSZ EN ISO 17294-2:2005 (Visszavont szabvány)	0,2	µg/L
Nátrium	MSZ 1484-3:2006 6. fejezt	13,7	mg/L
Réz	MSZ EN ISO 17294-2:2005 (Visszavont szabvány)	<0,002	mg/L
Ólom	MSZ EN ISO 17294-2:2005 (Visszavont szabvány)	<0,05	µg/L
Kadmium	MSZ EN ISO 17294-2:2005 (Visszavont szabvány)	<0,05	µg/L
Króm	MSZ EN ISO 17294-2:2005 (Visszavont szabvány)	<0,2	µg/L
Nikkel	MSZ EN ISO 17294-2:2005 (Visszavont szabvány)	0,3	µg/L
Szelén	MSZ EN ISO 17294-2:2005 (Visszavont szabvány)	<0,5	µg/L

Synlab Kecskeméti Környezetanalitikai Laboratórium 6000 Kecskemét Balaton u. 19. 23.7

Synlab Hungary Kft.
Synlab Kecskeméti Környezetanalitikai Laboratórium
6000 Kecskemét, Balaton u. 19.
Tel.: (76) 501-933; 30/815-2253 Fax: (76) 501-935
Email: erzsebet.gaspar@synlab.com
A NAT által NAT-1-1608/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Kémia

Alumínium	MSZ EN ISO 17294-2:2005 (Visszavont szabvány)	8	µg/L
Antimon	MSZ EN ISO 17294-2:2005 (Visszavont szabvány)	0,7	µg/L
Higany	MSZ EN ISO 17294-2:2005 (Visszavont szabvány)	<0,05	µg/L
Fluorid-ion	EPA 340.3:1971	0,07	mg/L
Bór	MSZ EN ISO 17294-2:2005 (Visszavont szabvány)	0,03	mg/L
Szabad aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	<0,2	mg/L
Kötött aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	0,3	mg/L
Szín	MSZ EN ISO 7887:1998 4. fejezet (visszavont szabvány)	<5	mg/LPt
Szag	MSZ EN 1622:2007	szagtalan	
Íz	MSZ EN 1622:2007	ízetlen	
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000	0,25	NTU
Összes Cianid	MSZ 260-30:1992 4.1.- 4.6. szakaszok	<10	µg/L

Mikroszkópos biológia

Üledék	MSZ 448-36:1985	<0,10	ml/L
Vas- és mangánbaktériumok	MSZ 448-36:1985	0	i/L
Kénbaktériumok	MSZ 448-36:1985	0	i/L
Szennyezettséget jelző baktériumok	MSZ 448-36:1985	0	i/L
Cianobaktériumok és algák	MSZ 448-36:1985	0	i/L
Gombák	MSZ 448-36:1985	0	i/L
Házas amőbák	MSZ 448-36:1985	0	i/L
Egyéb véglények	MSZ 448-36:1985	0	i/L
Fonálférgek	MSZ 448-36:1985	0	i/L
Egyéb férgek	MSZ 448-36:1985	0	i/L
Egyéb (gerinctelen) szervezetek	MSZ 448-36:1985	0	i/L

A 201/2001(X.25.) Kormányrendelet szerint a vízminta a vizsgált jellemzők szempontjából megfelelő ivóvíz.
A vizsgálatokat az együttműködő KVI Hungary Kft. végzi: PAH, Peszticid OTH szerinti komponensek,Trihalometán, 1,2-diklór-etán , tetraklór-etilén , triklór-etilén , cisz1,2-diklór-etilén és benzol

A vizsgálatokat az együttműködő Bácsvíz Laboratórium végzi: TOCA Szulfit redukáló anaerobok spóra (Clostridiumok spóraszáma) számára a 201/2001 Kormányrendelet nem ad meg határértéket, minősítésnél nem vehető figyelembe.
A vizsgálati eredmény csak a megvizsgált mintára vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni.

Kecskemét, 2017.05.23.

Nagyné Györffy Gyöngyi
mikrobiológiai részlegvezető

Synlab Kecskeméti Környezetanalitikai Laboratórium Kecskemét Balaton u. 19. 23.7

Gyurisné Gáspár Erzsébet
laboratóriumvezető

Synlab Hungary Kft.
Synlab Kecskeméti Környezetanalitikai Laboratórium
6000 Kecskemét, Balaton u. 19.
Tel.: (76) 501-933; 30/815-2253 Fax: (76) 501-935
Email: erzsebet.gaspar@synlab.com
A NAT által NAT-1-1608/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VÍZ VIZSGÁLATI JELENTÉS

Mintaszám: 2017/I04479
A minta származása: Kőrösi út 51.
közkifolyó, kód:2785 603 1807
5000 Szolnok

Megrendelő:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
5000 Szolnok, Kossuth L. út 2

Mintát vette: Szerencsés Gábor
Mintavétel: 2017.05.16.
Minta átvétel: 2017.05.16.
Vizsgálat kezdete: 2017.05.16.
Vizsgálat befejezése: 2017.05.22.
Eredmény kiadva: 2017.05.23.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditált.

Bakteriológia

Telepszám, 22°C	MSZ EN ISO 6222:2000	0	1 ml-ben
Coliformszám	MSZ EN ISO 9308-1:2001(visszavont szabvány)	0	100 ml-ben
E. coli szám	MSZ EN ISO 9308-1:2001(visszavont szabvány)	0	100 ml-ben
Enterococcus bélbaktériumok	MSZ EN ISO 7899-2:2000	0	100 ml-ben
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	0	100 ml-ben
Szulfitredukáló Clostridiumok spóraszáma	MSZ EN 26461-2:1994	0	100 ml-ben

Kémia

pH(laborban)	MSZ 1484-22:2009 8.1szakasz	7,60	
Permanganátos kémiai oxigénigényKOIps	MSZ 448-20:1990	0,37	mg/L O2
Ammónium	MSZ ISO 7150-1:1992	<0,03	mg/L
Nitrit	MSZ 1484-13:2009 6.2 szakasz	<0,02	mg/L
Nitrát	EPA 353.1:1978	4,6	mg/L
Klorid	EPA 325.1:1971	19,7	mg/L
Fajlagos elektromos vezetőképesség	MSZ EN 27888:1998	310	µS/cm (20°C)
Szulfát	EPA 375.4:1978	29	mg/L
Lúgosság (m)	MSZ 448-11:1986 5.1 szakasz	2,2	mmol/L
Összes keménység	MSZ 448-21:1986 3.fejezet	72	mg/LCaO
Vas	MSZ EN ISO 17294-2:2005 (Visszavont szabvány)	12	µg/L
Mangán	MSZ EN ISO 17294-2:2005 (Visszavont szabvány)	0,7	µg/L
Arzén	MSZ EN ISO 17294-2:2005 (Visszavont szabvány)	0,2	µg/L
Nátrium	MSZ 1484-3:2006 6. fejezt	12,7	mg/L
Réz	MSZ EN ISO 17294-2:2005 (Visszavont szabvány)	<0,002	mg/L
Ólom	MSZ EN ISO 17294-2:2005 (Visszavont szabvány)	<0,05	µg/L
Kadmium	MSZ EN ISO 17294-2:2005 (Visszavont szabvány)	<0,05	µg/L
Króm	MSZ EN ISO 17294-2:2005 (Visszavont szabvány)	<0,2	µg/L
Nikkel	MSZ EN ISO 17294-2:2005 (Visszavont szabvány)	0,4	µg/L
Szelén	MSZ EN ISO 17294-2:2005 (Visszavont szabvány)	<0,5	µg/L

Synlab Kecskeméti
Környezetanalitikai Laboratórium
6000 Kecskemét
Balaton u. 19.
23.7

Synlab Hungary Kft.
Synlab Kecskeméti Környezetanalitikai Laboratórium
6000 Kecskemét, Balaton u. 19.
Tel.: (76) 501-933; 30/815-2253 Fax: (76) 501-935
Email: erzsebet.gaspar@synlab.com
A NAT által NAT-1-1608/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Kémia

Alumínium	MSZ EN ISO 17294-2:2005 (Visszavont szabvány)	9	µg/L
Antimon	MSZ EN ISO 17294-2:2005 (Visszavont szabvány)	0,7	µg/L
Higany	MSZ EN ISO 17294-2:2005 (Visszavont szabvány)	<0,05	µg/L
Fluorid-ion	EPA 340.3:1971	0,07	mg/L
Bór	MSZ EN ISO 17294-2:2005 (Visszavont szabvány)	0,03	mg/L
Szabad aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	<0,2	mg/L
Kötött aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	<0,2	mg/L
Szín	MSZ EN ISO 7887:1998 4. fejezet (visszavont szabvány)	<5	mg/LPt
Szag	MSZ EN 1622:2007	szagtalan	
Íz	MSZ EN 1622:2007	ízetlen	
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000	0,21	NTU
Összes Cianid	MSZ 260-30:1992 4.1.- 4.6. szakaszok	<10	µg/L

Mikroszkópos biológia

Üledék	MSZ 448-36:1985	<0,10	ml/L
Vas- és mangánbaktériumok	MSZ 448-36:1985	0	i/L
Kénbaktériumok	MSZ 448-36:1985	0	i/L
Szennyezettséget jelző baktériumok	MSZ 448-36:1985	0	i/L
Cianobaktériumok és algák	MSZ 448-36:1985	0	i/L
Gombák	MSZ 448-36:1985	0	i/L
Házas amőbák	MSZ 448-36:1985	0	i/L
Egyéb véglények	MSZ 448-36:1985	0	i/L
Fonálférgek	MSZ 448-36:1985	0	i/L
Egyéb férgek	MSZ 448-36:1985	0	i/L
Egyéb (gerinctelen) szervezetek	MSZ 448-36:1985	0	i/L

A 201/2001(X.25.) Kormányrendelet szerint a vízminta a vizsgált jellemzők szempontjából megfelelő ivóvíz.
A vizsgálatokat az együttműködő KVI Hungary Kft. végzi: PAH, Peszticid OTH szerinti komponensek,Trihalometán, 1,2-diklór-etán , tetraklór-etilén , triklór-etilén , cisz1,2-diklór-etilén és benzol

A vizsgálatokat az együttműködő Bácsvíz Laboratórium végzi: TOCA Szulfit redukáló anaerobok spóra (Clostridiumok spóraszáma) számára a 201/2001 Kormányrendelet nem ad meg határértéket, minősítésnél nem vehető figyelembe.
A vizsgálati eredmény csak a megvizsgált mintára vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni.

Kecskemét, 2017.05.23.

Nagyné Györffy Gyöngyi
mikrobiológiai részlegvezető

Synlab Kecskeméti Környezetanalitikai Laboratórium 6000 Kecskemét Balaton u. 19. 23.7

Gyurisné Gáspár Erzsébet
laboratóriumvezető

Synlab Hungary Kft.
Synlab Kecskeméti Környezetanalitikai Laboratórium
6000 Kecskemét, Balaton u. 19.
Tel.: (76) 501-933; 30/815-2253 Fax: (76) 501-935
Email: erzsebet.gaspar@synlab.com
A NAT által NAT-1-1608/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VÍZ VIZSGÁLATI JELENTÉS

Mintaszám: 2017/I04478
A minta származása: Hunyadi út 34.
Közkifolyó, kód:2785 607 1807
5000 Szolnok

Megrendelő:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
5000 Szolnok, Kossuth L. út 2

Mintát vette: Szerencsés Gábor
Mintavétel: 2017.05.16.
Minta átvétel: 2017.05.16.
Vizsgálat kezdete: 2017.05.16.
Vizsgálat befejezése: 2017.05.22.
Eredmény kiadva: 2017.05.23.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditált.

Bakteriológia

Telepszám, 22°C	MSZ EN ISO 6222:2000	0	1 ml-ben
Coliformszám	MSZ EN ISO 9308-1:2001(visszavont szabvány)	0	100 ml-ben
E. coli szám	MSZ EN ISO 9308-1:2001(visszavont szabvány)	0	100 ml-ben
Enterococcus bélbaktériumok	MSZ EN ISO 7899-2:2000	0	100 ml-ben
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	0	100 ml-ben
Szulfitredukáló Clostridiumok spóraszáma	MSZ EN 26461-2:1994	0	100 ml-ben

Kémia

Permanganátos kémiai oxigénigényKOIps	MSZ 448-20:1990	0,40	mg/L O2
Ammónium	MSZ ISO 7150-1:1992	<0,03	mg/L
Nitrit	MSZ 1484-13:2009 6.2 szakasz	<0,02	mg/L
Fajlagos elektromos vezetőképesség	MSZ EN 27888:1998	316	µS/cm (20°C)
Vas	MSZ 1484-3:2006 6. fejezet	<30	µg/L
Mangán	MSZ 1484-3:2006 6. fejezt	<10	µg/L
Alumínium	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th	31	µg/L
Szín	MSZ EN ISO 7887:1998 4. fejezet (visszavont szabvány)	<5	mg/LPt
Szag	MSZ EN 1622:2007	szagtalan	
Íz	MSZ EN 1622:2007	ízetlen	
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000	0,20	NTU

A 201/2001(X.25.) Kormányrendelet szerint a vízminta a vizsgált jellemzők szempontjából megfelelő ivóvíz.
A Szulfit redukáló anaerobok spóra (Clostridiumok spóraszáma) számára a 201/2001 Kormányrendelet nem ad meg határértéket, minősítésnél nem vehető figyelembe.
A vizsgálati eredmény csak a megvizsgált mintára vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni.

Kecskemét, 2017.05.23.

Nagyné Györffy Gyöngyi
mikrobiológiai részlegvezető

Synlab Kecskeméti
Környezetanalitikai Laboratórium
6000 Kecskemét
Balaton u. 19.
23.7

Gyurisné Gáspár Erzsébet
laboratóriumvezető

Synlab Hungary Kft.
Synlab Kecskeméti Környezetanalitikai Laboratórium
6000 Kecskemét, Balaton u. 19.
Tel.: (76) 501-933; 30/815-2253 Fax: (76) 501-935
Email: erzsebet.gaspar@synlab.com
A NAT által NAT-1-1608/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VÍZ VIZSGÁLATI JELENTÉS

Mintaszám: 2017/I04477
A minta származása: Vágóhíd út 30
Közkifolyó, kód:2785 606 1807
5000 Szolnok

Megrendelő:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
5000 Szolnok, Kossuth L. út 2

Mintát vette: Szerencsés Gábor
Mintavétel: 2017.05.16.
Minta átvétel: 2017.05.16.
Vizsgálat kezdete: 2017.05.16.
Vizsgálat befejezése: 2017.05.22.
Eredmény kiadva: 2017.05.23.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditált.

Bakteriológia			
+ Telepszám, 22°C	MSZ EN ISO 6222:2000	4120	1 ml-ben
+ Coliformszám	MSZ EN ISO 9308-1:2001(visszavont szabvány)	1500	100 ml-ben
E. coli szám	MSZ EN ISO 9308-1:2001(visszavont szabvány)	0	100 ml-ben
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	0	100 ml-ben
Szulfitredukáló Clostridiumok spóraszáma	MSZ EN 26461-2:1994	0	100 ml-ben
Kémia			
pH(laborban)	MSZ 1484-22:2009 8.1szakasz	7,87	
Permanganátos kémiai oxigénigényKOIps	MSZ 448-20:1990	0,58	mg/L O2
Ammónium	MSZ ISO 7150-1:1992	<0,03	mg/L
Nitrit	MSZ 1484-13:2009 6.2 szakasz	0,02	mg/L
Fajlagos elektromos vezetőképesség	MSZ EN 27888:1998	315	µS/cm (20°C)
Vas	MSZ 1484-3:2006 6. fejezet	<30	µg/L
Mangán	MSZ 1484-3:2006 6. fejezt	<10	µg/L
Alumínium	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th	37	µg/L
Szabad aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	<0,2	mg/L
Kötött aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	<0,2	mg/L
Szín	MSZ EN ISO 7887:1998 4. fejezet (visszavont szabvány)	<5	mg/LPt
Szag	MSZ EN 1622:2007	szagtalan	
Íz	MSZ EN 1622:2007	íztelen	
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000	0,22	NTU
Trihalometánok(össz.)	MSZ EN ISO 10301:1999 2.fejezet	9,0	µg/L
Mikroszkópos biológia			
Üledék	MSZ 448-36:1985	<0,10	ml/L
Vas- és mangánbaktériumok	MSZ 448-36:1985	0	i/L
Kénbaktériumok	MSZ 448-36:1985	0	i/L
Szennyezettséget jelző baktériumok	MSZ 448-36:1985	0	i/L
Cianobaktériumok és algák	MSZ 448-36:1985	0	i/L
Gombák	MSZ 448-36:1985	0	i/L
Házas amőbák	MSZ 448-36:1985	0	i/L
Egyéb véglények	MSZ 448-36:1985	0	i/L
Fonálférgek	MSZ 448-36:1985	0	i/L
Egyéb férgek	MSZ 448-36:1985	0	i/L
Egyéb (gerinctelen) szervezetek	MSZ 448-36:1985	0	i/L

Synlab Kecskeméti
Környezetanalitikai Laboratórium
6000 Kecskemét
Balaton u. 19.
23.7

Synlab Hungary Kft.
Synlab Kecskeméti Környezetanalitikai Laboratórium
6000 Kecskemét, Balaton u. 19.
Tel.: (76) 501-933; 30/815-2253 Fax: (76) 501-935
Email: erzsebet.gaspar@synlab.com
A NAT által NAT-1-1608/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

A 201/2001(X.25.) kormányrendelet szerint a +-tel jelölt(ek) miatt kifogásolt ivóvíz.
A Szulfit redukáló anaerobok spóra (Clostridiumok spóraszáma) számára a 201/2001 Kormányrendelet nem ad meg határértéket, minősítésnél nem vehető figyelembe.
A vizsgálati eredmény csak a megvizsgált mintára vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni.

Kecskemét, 2017.05.23.

Nagyné Györffy Gyöngyi
mikrobiológiai részlegvezető

Synlab Kecskeméti Környezetanalitikai Laboratórium 6000 Kecskemét Balaton u. 19. 23.7

Gyurisné Gáspár Erzsébet
laboratóriumvezető

Synlab Hungary Kft.
Synlab Kecskeméti Környezetanalitikai Laboratórium
6000 Kecskemét, Balaton u. 19.
Tel.: (76) 501-933; 30/815-2253 Fax: (76) 501-935
Email: erzsebet.gaspar@synlab.com
A NAT által NAT-1-1608/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VÍZ VIZSGÁLATI JELENTÉS

Mintaszám: 2017/I04476
A minta származása: Kőműves út 38.
Közkifolyó, kód:2785 602 1807
5000 Szolnok

Megrendelő:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
5000 Szolnok, Kossuth L. út 2

Mintát vette: Szerencsés Gábor
Mintavétel: 2017.05.16.
Minta átvétel: 2017.05.16.
Vizsgálat kezdete: 2017.05.16.
Vizsgálat befejezése: 2017.05.22.
Eredmény kiadva: 2017.05.23.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditált.

Bakteriológia

Telepszám, 22°C	MSZ EN ISO 6222:2000	0	1 ml-ben
Coliformszám	MSZ EN ISO 9308-1:2001(visszavont szabvány)	0	100 ml-ben
E. coli szám	MSZ EN ISO 9308-1:2001(visszavont szabvány)	0	100 ml-ben
Enterococcus bélbaktériumok	MSZ EN ISO 7899-2:2000	0	100 ml-ben
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	0	100 ml-ben
Szulfitredukáló Clostridiumok spóraszáma	MSZ EN 26461-2:1994	0	100 ml-ben

Kémia

pH(laborban)	MSZ 1484-22:2009 8.1szakasz	7,72	
Permanganátos kémiai oxigénigényKOIps	MSZ 448-20:1990	0,46	mg/L O2
Ammónium	MSZ ISO 7150-1:1992	<0,03	mg/L
Nitrit	MSZ 1484-13:2009 6.2 szakasz	<0,02	mg/L
Fajlagos elektromos vezetőképesség	MSZ EN 27888:1998	309	µS/cm (20°C)
Vas	MSZ 1484-3:2006 6. fejezet	<30	µg/L
Mangán	MSZ 1484-3:2006 6. fejezt	<10	µg/L
Alumínium	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th	28	µg/L
Szabad aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	<0,2	mg/L
Kötött aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	<0,2	mg/L
Szín	MSZ EN ISO 7887:1998 4. fejezet (visszavont szabvány)	<5	mg/LPt
Szag	MSZ EN 1622:2007	szagtalan	
Íz	MSZ EN 1622:2007	íztelen	
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000	0,33	NTU
Trihalometánok(össz.)	MSZ EN ISO 10301:1999 2.fejezet	5,5	µg/L

A 201/2001(X.25.) Kormányrendelet szerint a vízminta a vizsgált jellemzők szempontjából megfelelő ivóvíz.
A Szulfit redukáló anaerobok spóra (Clostridiumok spóraszáma) számára a 201/2001 Kormányrendelet nem ad meg határértéket, minősítésnél nem vehető figyelembe.
A vizsgálati eredmény csak a megvizsgált mintára vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni.

Kecskemét, 2017.05.23.

Synlab Kecskeméti Környezetanalitikai Laboratórium 6000 Kecskemét Balaton u. 19. 23.7

Nagyné Györffy Gyöngyi
mikrobiológiai részlegvezető

Gyurisné Gáspár Erzsébet
laboratóriumvezető

Synlab Hungary Kft.
Synlab Kecskeméti Környezetanalitikai Laboratórium
6000 Kecskemét, Balaton u. 19.
Tel.: (76) 501-933; 30/815-2253 Fax: (76) 501-935
Email: erzsebet.gaspar@synlab.com
A NAT által NAT-1-1608/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VÍZ VIZSGÁLATI JELENTÉS

Mintaszám: 2017/I04475
A minta származása: Tiszaligeti sétány 34.
Közkifolyó, kód:2785 614 1807
5000 Szolnok

Megrendelő:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
5000 Szolnok, Kossuth L. út 2

Mintát vette: Szerencsés Gábor
Mintavétel: 2017.05.16.
Minta átvétel: 2017.05.16.
Vizsgálat kezdete: 2017.05.16.
Vizsgálat befejezése: 2017.05.19.
Eredmény kiadva: 2017.05.23.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditált.

Bakteriológia

Telepszám, 22°C	MSZ EN ISO 6222:2000	0	1 ml-ben
Coliformszám	MSZ EN ISO 9308-1:2001(visszavont szabvány)	0	100 ml-ben
E. coli szám	MSZ EN ISO 9308-1:2001(visszavont szabvány)	0	100 ml-ben
Enterococcus bélbaktériumok	MSZ EN ISO 7899-2:2000	0	100 ml-ben
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	0	100 ml-ben
Szulfitredukáló Clostridiumok spóraszáma	MSZ EN 26461-2:1994	0	100 ml-ben

A 201/2001(X.25.) Kormányrendelet szerint a vízminta a vizsgált jellemzők szempontjából megfelelő ivóvíz.
A Szulfit redukáló anaerobok spóra (Clostridiumok spóraszáma) számára a 201/2001 Kormányrendelet nem ad meg határértéket, minősítésnél nem vehető figyelembe.
A vizsgálati eredmény csak a megvizsgált mintára vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni.

Kecskemét, 2017.05.23.

Nagyné Györffy Gyöngyi
mikrobiológiai részlegvezető

Gyurisné Gáspár Erzsébet
laboratóriumvezető

Synlab Kecskeméti
Környezetanalitikai Laboratórium
6000 Kecskemét
Balaton u. 19.
23.7

Synlab Hungary Kft.
Synlab Kecskeméti Környezetanalitikai Laboratórium
6000 Kecskemét, Balaton u. 19.
Tel.: (76) 501-933; 30/815-2253 Fax: (76) 501-935
Email: erzsebet.gaspar@synlab.com
A NAT által NAT-1-1608/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VÍZ VIZSGÁLATI JELENTÉS

Mintaszám: 2017/I04474
A minta származása: Sólyom út 3.
Közkifolyó, kód:2785 611 1807
5000 Szolnok

Megrendelő:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
5000 Szolnok, Kossuth L. út 2

Mintát vette: Szerencsés Gábor
Mintavétel: 2017.05.16.
Minta átvétel: 2017.05.16.
Vizsgálat kezdete: 2017.05.16.
Vizsgálat befejezése: 2017.05.19.
Eredmény kiadva: 2017.05.23.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditált.

Bakteriológia

Telepszám, 22°C	MSZ EN ISO 6222:2000	0	1 ml-ben
Coliformszám	MSZ EN ISO 9308-1:2001(visszavont szabvány)	0	100 ml-ben
E. coli szám	MSZ EN ISO 9308-1:2001(visszavont szabvány)	0	100 ml-ben
Enterococcus bélbaktériumok	MSZ EN ISO 7899-2:2000	0	100 ml-ben
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	0	100 ml-ben
Szulfitredukáló Clostridiumok spóraszáma	MSZ EN 26461-2:1994	0	100 ml-ben

A 201/2001(X.25.) Kormányrendelet szerint a vízminta a vizsgált jellemzők szempontjából megfelelő ivóvíz.
A Szulfit redukáló anaerobok spóra (Clostridiumok spóraszáma) számára a 201/2001 Kormányrendelet nem ad meg határértéket, minősítésnél nem vehető figyelembe.
A vizsgálati eredmény csak a megvizsgált mintára vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni.

Kecskemét, 2017.05.23.

Nagyné Györffy Gyöngyi
mikrobiológiai részlegvezető

Gyurisné Gáspár Erzsébet
laboratóriumvezető

Synlab Kecskeméti
Környezetanalitikai Laboratórium
6000 Kecskemét
Balaton u. 19.
23.7

Synlab Hungary Kft.
Synlab Kecskeméti Környezetanalitikai Laboratórium
6000 Kecskemét, Balaton u. 19.
Tel.: (76) 501-933; 30/815-2253 Fax: (76) 501-935
Email: erzsebet.gaspar@synlab.com
A NAT által NAT-1-1608/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VÍZ VIZSGÁLATI JELENTÉS

Mintaszám: 2017/I04473
A minta származása: Horgász út 2
Közkifolyó,kód:2785 608 1807
5000 Szolnok

Megrendelő:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
5000 Szolnok, Kossuth L. út 2

Mintát vette: Szerencsés Gábor
Mintavétel: 2017.05.16.
Minta átvétel: 2017.05.16.
Vizsgálat kezdete: 2017.05.16.
Vizsgálat befejezése: 2017.05.19.
Eredmény kiadva: 2017.05.23.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditált.

Bakteriológia

Telepszám, 22°C	MSZ EN ISO 6222:2000	0	1 ml-ben
Coliformszám	MSZ EN ISO 9308-1:2001(visszavont szabvány)	0	100 ml-ben
E. coli szám	MSZ EN ISO 9308-1:2001(visszavont szabvány)	0	100 ml-ben
Enterococcus bélbaktériumok	MSZ EN ISO 7899-2:2000	0	100 ml-ben
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	0	100 ml-ben
Szulfitredukáló Clostridiumok spóraszáma	MSZ EN 26461-2:1994	0	100 ml-ben

A 201/2001(X.25.) Kormányrendelet szerint a vízminta a vizsgált jellemzők szempontjából megfelelő ivóvíz.
A Szulfit redukáló anaerobok spóra (Clostridiumok spóraszáma) számára a 201/2001 Kormányrendelet nem ad meg határértéket, minősítésnél nem vehető figyelembe.
A vizsgálati eredmény csak a megvizsgált mintára vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni.

Kecskemét, 2017.05.23.

Nagyné Györffy Gyöngyi
mikrobiológiai részlegvezető

Gyurisné Gáspár Erzsébet
laboratóriumvezető

Synlab Kecskeméti
Környezetanalitikai Laboratórium
6000 Kecskemét
Balaton u. 19.
23.7

Synlab Hungary Kft.
Synlab Kecskeméti Környezetanalitikai Laboratórium
6000 Kecskemét, Balaton u. 19.
Tel.: (76) 501-933; 30/815-2253 Fax: (76) 501-935
Email: erzsebet.gaspar@synlab.com
A NAT által NAT-1-1608/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VÍZ VIZSGÁLATI JELENTÉS

Mintaszám: 2017/I04472
A minta származása: Sárkány út 9.
Közkifolyó, kód:2785 601 1807
5000 Szolnok

Megrendelő:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
5000 Szolnok, Kossuth L. út 2

Mintát vette: Szerencsés Gábor
Mintavétel: 2017.05.16.
Minta átvétel: 2017.05.16.
Vizsgálat kezdete: 2017.05.16.
Vizsgálat befejezése: 2017.05.22.
Eredmény kiadva: 2017.05.23.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditált.

Bakteriológia

Telepszám, 22°C	MSZ EN ISO 6222:2000	0	1 ml-ben
Coliformszám	MSZ EN ISO 9308-1:2001(visszavont szabvány)	0	100 ml-ben
E. coli szám	MSZ EN ISO 9308-1:2001(visszavont szabvány)	0	100 ml-ben
Enterococcus bélbaktériumok	MSZ EN ISO 7899-2:2000	0	100 ml-ben
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	0	100 ml-ben
Szulfitredukáló Clostridiumok spóraszáma	MSZ EN 26461-2:1994	0	100 ml-ben

Kémia

pH(laborban)	MSZ 1484-22:2009 8.1szakasz	7,66	
Permanganátos kémiai oxigénigényKOIps	MSZ 448-20:1990	<0,10	mg/L O2
Ammónium	MSZ ISO 7150-1:1992	<0,03	mg/L
Nitrit	MSZ 1484-13:2009 6.2 szakasz	<0,02	mg/L
Fajlagos elektromos vezetőképesség	MSZ EN 27888:1998	314	µS/cm (20°C)
Vas	MSZ 1484-3:2006 6. fejezet	<30	µg/L
Mangán	MSZ 1484-3:2006 6. fejezt	<10	µg/L
Alumínium	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th	36	µg/L
Szabad aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	<0,2	mg/L
Kötött aktív klór	MSZ 448-25:1981 5. fejezet	<0,2	mg/L
Szín	MSZ EN ISO 7887:1998 4. fejezet (visszavont szabvány)	<5	mg/LPt
Szag	MSZ EN 1622:2007	szagtalan	
Íz	MSZ EN 1622:2007	ízetlen	
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000	0,32	NTU
Trihalometánok(össz.)	MSZ EN ISO 10301:1999 2.fejezet	6,8	µg/L

A 201/2001(X.25.) Kormányrendelet szerint a vízminta a vizsgált jellemzők szempontjából megfelelő ivóvíz.
A vizsgálatokat az együttműködő Bácsvíz Laboratórium végzi: TOCA Szulfit redukáló anaerobok spóra (Clostridiumok spóraszáma) számára a 201/2001 Kormányrendelet nem ad meg határértéket, minősítésnél nem vehető figyelembe.
A vizsgálati eredmény csak a megvizsgált mintára vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni.

Kecskemét, 2017.05.23.

Nagyné Györffy Gyöngyi
mikrobiológiai részlegvezető

Synlab Kecskeméti
Környezetanalitikai Laboratórium
6000 Kecskemét
Balaton u. 19.
23.7

Gyurisné Gáspár Erzsébet
laboratóriumvezető

Synlab Hungary Kft.
Synlab Kecskeméti Környezetanalitikai Laboratórium
6000 Kecskemét, Balaton u. 19.
Tel.: (76) 501-933; 30/815-2253 Fax: (76) 501-935
Email: erzsebet.gaspar@synlab.com
A NAT által NAT-1-1608/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VÍZ VIZSGÁLATI JELENTÉS

Mintaszám: 2017/I04471
A minta származása: Horog út 27.
Közkifolyó, kód:2785 610 1807
5000 Szolnok

Megrendelő:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
5000 Szolnok, Kossuth L. út 2

Mintát vette: Szerencsés Gábor
Mintavétel: 2017.05.16.
Minta átvétel: 2017.05.16.
Vizsgálat kezdete: 2017.05.16.
Vizsgálat befejezése: 2017.05.19.
Eredmény kiadva: 2017.05.23.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditált.

Bakteriológia

Telepszám, 22°C	MSZ EN ISO 6222:2000	10	1 ml-ben
Coliformszám	MSZ EN ISO 9308-1:2001(visszavont szabvány)	0	100 ml-ben
E. coli szám	MSZ EN ISO 9308-1:2001(visszavont szabvány)	0	100 ml-ben
Enterococcus bélbaktériumok	MSZ EN ISO 7899-2:2000	0	100 ml-ben
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	0	100 ml-ben
Szulfitredukáló Clostridiumok spóraszáma	MSZ EN 26461-2:1994	0	100 ml-ben

A 201/2001(X.25.) Kormányrendelet szerint a vízminta a vizsgált jellemzők szempontjából megfelelő ivóvíz.
A Szulfit redukáló anaerobok spóra (Clostridiumok spóraszáma) számára a 201/2001 Kormányrendelet nem ad meg határértéket, minősítésnél nem vehető figyelembe.
A vizsgálati eredmény csak a megvizsgált mintára vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni.

Kecskemét, 2017.05.23.

Nagyné Györffy Gyöngyi
mikrobiológiai részlegvezető

Synlab Kecskeméti
Környezetanalitikai Laboratórium
6000 Kecskemét
Balaton u. 19.
23.7

Gyurisné Gáspár Erzsébet
laboratóriumvezető