

VÍZ VIZSGÁLATI JELENTÉS

Mintaszám: 2017/I04474
 A minta származása: Sólyom út 3.
 Közkifolyó, kód:2785 611 1807
 5000 Szolnok

Megrendelő:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
 Népegészségügyi Főosztály
 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2

Mintát vette: Szerencsés Gábor
 Mintavétel: 2017.05.16.
 Minta átvétel: 2017.05.16.
 Vizsgálat kezdete: 2017.05.16.
 Vizsgálat befejezése: 2017.05.19.
 Eredmény kiadva: 2017.05.23.
 Megjegyzés: A mintavétel akkreditált.

Bakteriológia

Telepszám, 22°C	MSZ EN ISO 6222:2000	0	1 ml-ben
Coliformszám	MSZ EN ISO 9308-1:2001(visszavont szabvány)	0	100 ml-ben
E. coli szám	MSZ EN ISO 9308-1:2001(visszavont szabvány)	0	100 ml-ben
Enterococcus bélbaktériumok	MSZ EN ISO 7899-2:2000	0	100 ml-ben
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	0	100 ml-ben
Szulfitredukáló Clostridiumok spóraszám	MSZ EN 26461-2:1994	0	100 ml-ben

A 201/2001(X.25.) Kormányrendelet szerint a vízminta a vizsgált jellemzők szempontjából megfelelő ivóvíz.

A Szulfit redukáló anaerobok spóra (Clostridiumok spóraszám) számára a 201/2001 Kormányrendelet nem ad meg határértéket, minősítésnél nem vehető figyelembe.

A vizsgálati eredmény csak a megvizsgált mintára vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni.

Kecskemét, 2017.05.23.

Nagyné Györfly Gyöngyi
 mikrobiológiai részlegvezető

Gyurisné Gáspár Erzsébet
 laboratóriumvezető

Synlab Kecskeméti
 Környezetanalitikai Laboratórium
 6000 Kecskemét
 Balaton u. 19.
 23.7