



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Szolnok Regionális Vízmű és
vízellátó hálózat vízjogi
üzemeltetési engedélye
módosítása

Szám: 36600/2080-6/2018.ált.

Ügyintéző: Egyed József

Telefon: 56/501-900, 20095-ös mellék

e-mail: jasz.titkarsag@katved.gov.hu

Vksz.: Tisza/2707

H A T Á R O Z A T

1./ A **Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok** (5000 Szolnok, Vízmű u. 1., a továbbiakban: Engedélyes) részére 4091-25/2013. iktatószámom kiadott, majd többször módosított, legutoljára a 36600/1617-19/2017.ált. iktatószámú határozattal módosított Tisza/2707 vízikönyvi számú tárgyi vízjogi üzemeltetési engedélyt – kérelemre

módosítom

2./ Az „Engedélyezett vízi létesítmények” című bekezdésen belül a vezetékhálózatra vonatkozó adatokat a következőképp módosítom:

Megnevezés	Mennyiség	Mértékegység
Ivóvízvezeték hossza	655,3195	km
Gerincvezeték (átmérője, anyaga)	493,8892	km
NA 20	0,0060	km
Műanyag (KPE, KM-PVC...)	0,0060	km
NA 25	0,0450	km
Műanyag (KPE, KM-PVC...)	0,0450	km
NA 32	0,0450	km
Műanyag (KPE, KM-PVC...)	0,0450	km
NA 40	0,9240	km
Acél	0,0565	km
Műanyag (KPE, KM-PVC...)	0,6900	km
Azbesztcement	0,1775	km
NA 50	0,3955	km
Öntöttvas	0,1215	km
Acél	0,0000	km
Műanyag (KPE, KM-PVC...)	0,0700	km
Azbesztcement	0,2040	km
NA 63	0,7810	km
Műanyag (KPE, KM-PVC...)	0,7810	km

<i>NA 80</i>	196,5499	km
Öntöttvas	4,3245	km
Műanyag (KPE, KM-PVC...)	63,4815	km
Azbesztcement	128,7439	km
<i>NA 100</i>	109,9062	km
Öntöttvas	1,4991	km
Acél	0,0630	km
Műanyag (KPE, KM-PVC...)	55,5673	km
Azbesztcement	52,7768	km
<i>NA 125</i>	8,8675	km
Öntöttvas	0,6560	km
Műanyag (KPE, KM-PVC...)	0,2800	km
Azbesztcement	7,9315	km
<i>NA 150</i>	49,4071	km
Acél	0,0970	km
Műanyag (KPE, KM-PVC...)	16,3926	km
Azbesztcement	32,9175	km
<i>NA 200</i>	56,2915	km
Öntöttvas	1,4535	km
Acél	0,0730	km
Műanyag (KPE, KM-PVC...)	18,2070	km
Azbesztcement	36,5580	km
<i>NA 275</i>	6,4235	km
Acél	6,4235	km
<i>NA 300</i>	49,9610	km
Acél	1,0470	km
Műanyag (KPE, KM-PVC...)	14,0020	km
Azbesztcement	34,9120	km
<i>NA 400</i>	3,1935	km
Acél	0,1110	km
Műanyag (KPE, KM-PVC...)	0,0951	km
Azbesztcement	2,9874	km
<i>NA 500</i>	4,9870	km
Öntöttvas	0,6480	km
Acél	0,4085	km
Műanyag (KPE, KM-PVC...)	0,2915	km
Azbesztcement	3,6390	km
<i>NA 600</i>	4,9295	km
Műanyag (KPE, KM-PVC...)	0,6800	km
Azbesztcement	4,2495	km
<i>NA 800</i>	1,1760	km
Acél	1,0220	km
Öntöttvas	0,1540	km

<i>Bekötő vezeték (átmérője, anyaga)</i>	161,4303	km
---	-----------------	-----------

<i>NA 15</i>	9,4110	km
Öntöttvas	0,7440	km
Acél	8,6670	km
<i>NA 20</i>	107,4180	km
Öntöttvas	0,0000	km
Acél	72,0557	km
Műanyag (KPE, KM-PVC...)	35,3623	km
<i>NA 25</i>	30,7407	km
Öntöttvas	0,0060	km
Acél	7,2820	km
Műanyag (KPE, KM-PVC...)	23,4527	km
<i>NA 32</i>	3,6873	km
Acél	0,3350	km
Műanyag (KPE, KM-PVC...)	3,3523	km
<i>NA 40</i>	1,6396	km
Öntöttvas	0,0040	km
Acél	0,4050	km
Műanyag (KPE, KM-PVC...)	1,1806	km
Azbesztcement	0,0500	km
<i>NA 50</i>	2,5009	km
Öntöttvas	0,0540	km
Acél	1,6750	km
Műanyag (KPE, KM-PVC...)	0,7719	km
<i>NA 63</i>	1,2003	km
Acél	0,0010	km
Műanyag (KPE, KM-PVC...)	1,1683	km
Azbesztcement	0,0310	km
<i>NA 80</i>	3,9455	km
Öntöttvas	0,1080	km
Acél	0,1745	km
Műanyag (KPE, KM-PVC...)	3,1300	km
Azbesztcement	0,5330	km
<i>NA 100</i>	0,7390	km
Öntöttvas	0,0860	km
Acél	0,0210	km
Műanyag (KPE, KM-PVC...)	0,6320	km
<i>NA 125</i>	0,0100	km
Azbesztcement	0,0100	km
<i>NA 150</i>	0,1060	km
Műanyag (KPE, KM-PVC...)	0,0610	km
Azbesztcement	0,0450	km
<i>NA 200</i>	0,0210	km
Azbesztcement	0,0210	km
<i>NA 300</i>	0,0110	km
Azbesztcement	0,0110	km

3./ Vízkészletjárulékkal kapcsolatos adatok:

Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok

Felszín vízkivétel:

1. Tisza folyóra telepített vízkivételi pont

- a) Lekötött éves vízmennyiség: **8.000.000 m³/év**
- b) Vízkészlet jellege: felszíni víz
- c) Vízhasználat jellege: közcélú
- d) a víz minősítése: I. kategória
- e) vízmérés módja: mért
- f) vízszolgáltatási idény: egész évben
- g) víztest állapota: mérsékelt („t” szorzó értéke: 1,0)
- h) gazdasági „g” szorzó értéke: 0,6

2. Az Alcsi Holt-Tiszára telepített tartalék ivóvízbázis

- a) Lekötött éves vízmennyiség: **450.000 m³/havária eset (30.000 m³/nap)**
Illetve: max. 100.000 m³ évente egy alkalommal, 5-7 napos üzemi próba
- b) Vízkészlet jellege: felszíni víz
- c) Vízhasználat jellege: polgárvédelmi célú felhasználás
- d) a víz minősítése: I. kategória
- e) vízmérés módja: mért
- f) vízszolgáltatási idény: szükség esetén, illetve évente egy alkalommal
- g) víztest állapota: gyenge („t” szorzó értéke: 1,0)
- h) gazdasági „g” szorzó értéke: 0

VOR	Objektum név	Objektum típus
AAJ988	Szolnok	Település
AAA506	Tisza folyó	Vízfolyás
AJI030	Szolnok felszíni vízmű mederpilléres és szívócsöves vízkivételi műve a Tisza 336,630 fkm szelvényében	Védőterület
AJI034	Tisza 336,630 fkm - felszíni vízkivételi hely - Szolnok felszíni vízmű	Felszíni vízkivételi hely
AEK522	Alcsi Holt-Tisza	Vízfolyás
AKX529	Szolnok víztermelő mű	Víztermelő mű
AKX530	Szolnok víztisztító mű	Víztisztító mű
AKX527	Szolnok elosztó hálózat	Települési elosztóhálózat
AKW54 5	Rákóczifalva vízszállító mű	Vízszállító mű
AAI631	Rákóczifalva	Település
AKW54	Rákóczifalva elosztóhálózat	Települési

4		elosztóhálózat
AAK416	Rákócziújfalú	Település
AKW54	Rákócziújfalú elosztóhálózat	Települési elosztóhálózat
6		
AND028	Szolnok - Zagyvarékas vízellátó mű	Vízellátó mű
AAH704	Zagyvarékas	Település
AKY728	Zagyvarékas elosztóhálózat	Települési elosztóhálózat
AKY306	Újszász vízellátó mű	Vízellátó mű
AAI634	Újszász	Település
AKY305	Újszász elosztóhálózat	Települési elosztóhálózat
AOH942	Szolnok - Zagyvarékas - Szászberek vízellátó mű	Vízellátó mű
AAJ239	Szászberek	Település
AKX210	Szászberek elosztóhálózat	Települési elosztóhálózat

Vízügyi felügyeleti kategória: I.

Az egyéb jellemző adatokat az engedély alapját képező engedélyezési tervdokumentáció tartalmazza.

4./ E vízjogi üzemeltetési engedély **2023. július 31. napjáig hatályos**. Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejártá előtt – a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben (a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet) és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.

5./ Az „Engedélyes köteles” részt az alábbiak szerint módosítom, egészítem ki:

- Az engedélyes köteles:
 - Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
 - A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani.
 - Tudomásul venni, hogy az engedélyezett vízellátási létesítmények minden változtatása, illetve bővítése csak az I. fokú vízügyi hatóság engedélyével hajtható végre.
 - Az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
 - Az üzemeltető személyében bekövetkező változás esetén, a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt - az új üzemeltetőnek átadni.
 - A létesítményt az Üzemeltetési szabályzat alapján üzemeltetni.
- Az új üzemeltetőnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízellátási létesítményeket jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.

- A területi vízügyi hatóságnak 30 napon belül be kell jelenteni:
 - Az engedélyes személyében bekövetkező változást,
 - Az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.
- Az engedélyezett vízilétesítmények rendeltetésszerű használatát, és ezen engedély szerinti üzemeltetését, karbantartását folyamatosan biztosítani kell.
- Vízszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni az I. fokú vízügyi hatóságra.
- **Gépüzemnapló vezetése kötelező!**
- **Az üzemeltetés során be kell tartani** a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló **30/2008. (XII.31.) KvVM rendeletben**, valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló **147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben**, valamint a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint az adatszolgáltatás tartalmáról szóló **16/2016. (V. 12.) BM rendeletben**, valamint az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről szóló **6/2002. (XI. 5.) KvVM rendeletben foglaltakat**.
- Az üzemeltetésnél a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben meghatározott és a vizek jó mennyiségi állapotára vonatkozó célkitűzések elérését biztosító követelményeket figyelembe kell venni.
- A **Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság** KP-1673-003/2018. iktatószámú vagyonkezelői hozzájárulásába foglaltakat kötelező betartani:
- **VKJ fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó előírások:**
 - Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és/vagy fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.
 - Az Engedélyes köteles a jelen határozatban meghatározott, engedélyezett vízhasználat után – a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség mentessége mellett, az e célra szolgáló adatlapon – a tényleges vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni az Igazgatóságnak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a 43/1999. (XII.26.) KHVM rendeletben foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.”
 - A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.tv.15/A § (1) bekezdés alapján a vízhasználó a vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött vagy engedély nélkül felhasznált vízmennyiség után vízkészletjárulékot köteles fizetni.

- A vízhasználó a vízjogi engedélyben megjelölt vízmennyiség 80%-a után köteles a vízkészletjárulékot kiszámítani, ha az általa igénybe vett víz mennyisége a vízjogi engedélyben megjelölt mennyiség 80%-át nem éri el.
 - Ha a vízjogi engedélyben meghatározott vízmennyiség 10%-nál nagyobb mértékben túllépi vagy engedély nélküli vízhasználat esetén az 1995. évi LVII. tv. 15/B § (1) bekezdés b), ill. c) pontja szerinti alajjárulék figyelembe vételével kell a vízkészletjárulékot kiszámítani.
 - A vízhasználó a naptári év első három negyedévében vízigénybevétele után számított vízkészletjárulékot köteles az illetékes vízügyi hatóság által megjelölt számlára befizetni. A vízhasználó a **naptári év első három negyedévében** a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig köteles a „**B**” jelű adatlapon nyilatkozni a vízigénybevételről.
 - A vízhasználó az (1) bekezdésben meghatározott éves adatokról – összevontan is – a tárgyévet követő hó 15. napjáig köteles nyilatkozni.
 - A vízfelhasználó a hatályban lévő jogszabályok értelmében önadózó, és a „**C**” jelű adatlapon nyilatkozni kell a tárgyévet követő első hónap 15. napjáig a tényleges vízigénybevételről és a fizetési kötelezettségről és a befizetésről.
- **A szakhatóságok előírásait kötelező betartani.**

5.1./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya JN-07/61/02368-2/2018. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában előírással hozzájárult a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához:

„A VCSM Koncessziós Zrt. kérelmére, a Szolnok Regionális vízműre és vízellátó hálózatra kiadott Tisza/2707 vksz-ú vízjogi üzemeltetési engedélynek a módosításához a

szakhatósági hozzájárulásunkat adjuk

az alábbi feltétellel:

Természet- és tájvédelmi szempontból:

- Az üzemeltetés során Natura 2000 területek érintettsége esetén olyan tevékenység a területen nem végezhető, amely ellentétes a kijelölés céljaival.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése szerint: „A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.””

5.2./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály JN/NEF/00643-4/2018. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában előírások nélkül hozzájárult a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához:

„A Víz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok (5000 Szolnok, Vízmű út 1.) az érvényben lévő Tisza/2707 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítására irányuló kérelmére indult eljárásban – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint eljáró hatóság a 36600/2080-3/2018. ált. ikt.sz. megkeresése alapján – a módosított vízjogi üzemeltetési engedély megadásához közegészségügyi szempontból **hozzájárulok.**

A 23.900,- Ft., azaz huszontháromezer-kilencszáz forint igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél igazoltan megfizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. Jelen szakhatósági állásfoglalásban foglaltak ellen jogorvoslással élni csak az ügy érdekében hozott határozat elleni fellebbezésben van lehetőség.”

Módosításom az engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti, így azok továbbra is változatlanul érvényben maradnak.

Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

Jelen vízjogi üzemeltetési engedély nem mentesíti az engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén eljárási bírság kiszabásának van helye.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **756.000,- Ft, melyet az Engedélyes megfizetett.**

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz címzett, de a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz két (+ az eljárásban részt vett szakhatóságok száma) példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja 378.000,- Ft, amit a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10045002-00283683-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

INDOKOLÁS

A Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok (5000 Szolnok, Vízmű u. 1.) a Szolnok Regionális Vízműre és vízellátó hálózatra vonatkozó Tisza/2707 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítása (hatályának meghosszabbítása) iránti kérelmet nyújtott be a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra, [rövidítve: Katasztrófavédelmi Igazgatóság], mint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet értelmében hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságra. A módosítani kívánt vízjogi üzemeltetési engedély 2018. július 31-ig hatályos.

A 4091-25/2013. iktatószámon kiadott alap összevont vízjogi üzemeltetési engedély több esetben módosításra került a megvalósult/rekonstruált vízvezeték szakaszok miatt (a vízvezeték hálózaton kívül nem történt változás az engedélyben foglaltakhoz képest). A módosítások áttekinthetlensége miatt jelen engedélyben összegeztem a vízellátó hálózat 2017. december 31-ei állapotának műszaki paramétereit.

A kérelmet és mellékleteit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásai szerint ellenőriztem.

Az Engedélyes kérelméhez csatolta az engedélyezési tervdokumentációt, mely többek között magában foglalja:

- Az üzemeltető nevét, címét.
- Hivatkozást a módosítani kívánt vízjogi üzemeltetési engedélyre.
- Hivatkozást a Koncessziós Szerződés elérhetőségére.
- Üzemeltetési szabályzatot (2018. évi)
- A Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok T/54/2018. iktatószámú nyilatkozatát, amely arról szól, hogy a módosítani kívánt vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltakhoz képest műszaki szempontból nem történt változás.
- A 13/2015. (III.31.) BM rendelet 4. számú mellékletét, kitöltve.
- A 756.000 Ft. igazgatási szolgáltatási díj befizetésének az igazolását.
- A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály igazgatási szolgáltatási díja befizetésének igazolását.
- A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság KP-1673-003/2018. iktatószámú vagyionkezelői hozzájárulását.
- A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által kiadott vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatot.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése kimondja, hogy törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 16. táblázat 9. és 10. pontjai a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásokban, az ott rögzített szakkérdések tekintetében, a bevonás és közreműködés feltételének fennállása esetén a megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalát, a megyei kormányhivatal természetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalát szakhatóságként jelöli ki.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 16. táblázat 6. pontja a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásokban, az ott rögzített szakkérdések tekintetében, a bevonás és közreműködés feltételének fennállása esetén a megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatalát szakhatóságként jelöli ki.

A fent leírtak értelmében a tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóság(ok), mint szakhatóság(ok) részére:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya JN-07/61/02368-2/2018. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában előírással hozzájárult a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a 36600/2080-2/2018. ált. számú megkeresésével, a VCSM Koncessziós Zrt. kérelmére, a Szolnok Regionális vízműre és vízellátó hálózatra kiadott Tisza/2707 vksz-ú vízjogi üzemeltetési engedélynek a módosítása során, szakhatósági állásfoglalás kialakítását kérte, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálytól.

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:

- A VCSM Koncessziós Zrt., a Szolnok Regionális vízműre és vízellátó hálózatra kiadott Tisza/2707 vksz-ú vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi idejének a meghosszabbítását kezdeményezte az engedélyező hatóságnál.
- Az üzemeléssel érintett földrészletek Szolnok, Újszász, Zagyvarékas, Rákóczi falva és Rákócziújfalu közigazgatási területén találhatóak. Az üzemelés során Natura 2000 területek érintettsége valósulhat meg. A vízjogi üzemeltetési engedély módosítása (hatályának meghosszabbítása) természetvédelmi érdekeket nem sért, engedélyes korábban is rendelkezett vízjogi üzemeltetési engedéllyel.
- A vízilétesítmények érinthetnek kármentesítéssel érintett ingatlanokat, melyeknek az üzemeltetése a szennyezések mentesítését valószínűsíthetően nem befolyásolja.

Szakhatósági eljárásunkban - a benyújtott kérelem és mellékletei alapján - megállapítottuk, hogy a vízellátási létesítmények üzemeltetése nem kifogásolható, a hatáskörünkbe tartozó jogszabályokkal nem ellentétes, ezért hozzájárulunk a vízjogi üzemeltetési engedély hatályának meghosszabbításához.

Az alábbi kötelezettségekre hívjuk fel továbbá a figyelmet:

- A létesítmények üzemeltetése során keletkező (veszélyes és nem veszélyes) hulladékokkal kapcsolatos – hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, valamint a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban előírt – kötelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni. A hulladékok jegyzékét a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet tartalmazza.
- Az üzemeltetés során fokozott gondot kell fordítani arra, hogy a földtani közeg ne szennyeződhessen. A 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet és a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet földtani közeg védelmére vonatkozó előírásait be kell tartani.
- Környezetszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni Hatóságunknak.

A Kormányhivatal hatáskörét és illetékességét megállapító, valamint a döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdése és 1. melléklet 16. táblázat 9. és 10. pontjai hatóságunkat tárgyi eljárásban szakhatóságként jelöli ki.
- A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdés alapján a környezetvédelmi hatóság illetékességgel rendelkezik.”

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály JN/NEF/00643-4/2018. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában előírások nélkül hozzájárult a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Víz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok a Szolnok Regionális Vízműre és vízellátó hálózatra vonatkozó Tisza/2707 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló kérelmet terjesztett elő. Az engedélyezéssel összefüggő eljárás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál 2018. május 23-án indult.

Az engedélyező hatóság 2018. május 25-én az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 139. § b) pontjában, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. sz. melléklet 16. szakasz 7. pontja alapján megkereste a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát, mint szakhatósági hatáskörrel rendelkező hatóságot.

A hatáskör és illetékesség vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. sz. melléklet 16. szakasz 7. pontja szerint fent nevezett eljárásban szakhatósági hatáskörrel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya rendelkezik, mely során vizsgálja az ivóvízkivétel, vízellátás engedélyezésénél a vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők fennállását.

A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok alapján – figyelemmel a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésére, valamint a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V.12.) BM rendeletben előírtakra – megállapítást nyert, hogy a fent nevezett dokumentációban rögzítettek megfelelnek a közegészségügyi követelményeknek, ezért kikötés nélkül adtam meg a hozzájárulásomat.

Jelen szakhatósági eljárás igazgatási díjtételének mértékét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM. Rendelet 1. sz. melléklet XI. 6. pontja alapján állapítottam meg.

Ezen szakhatósági állásfoglalás kiadásánál a fent említett joghelyeken túlmenően az Ákr. 55. § (1), (2) és (4) bekezdés rendelkezéseit is figyelembe vettem.

A szakhatóság hatásköre a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. sz. melléklet 16. szakasz 7. pontjában, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseken alapul.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és indokolását Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam a határozatba. Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Jelen döntésem rendelkező részében foglalt vízkészletjáruléokra vonatkozó adatok/előírások a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 15/A. § – 15/F.§-ai, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 5. §, 5/C. §, 5/D §., a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 1. számú melléklete alapján kerültek előírásra.

A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a www.vkj.hu honlapon érhetők el.

A kérelem és a hozzá csatolt dokumentumok valamint a kiegészítésként pótlólag benyújtott dokumentumok alapján megállapítottuk, hogy a tárgyi vízjog üzemeltetési engedély módosításának akadályja nincs.

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése értelmében a vízjogi üzemeltetési engedély időbeli hatályát a létesítmény vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői, valamint az üzemeltetéssel összefüggő és engedélyben előírt egyéb feltételek alapján 2023. július 31. napjában állapítottam meg. Az engedély hatályossági idejének módosítása a fent megjelölt időn belül a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletnek az engedély módosítására vonatkozó szabályai szerinti kérelemre vagy hivatalból módosítható.

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/A. § (1) bekezdése alapján a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti esetben, ha az engedélyezési eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: a Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a Khvr.-ben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló – a Khvr.-ben meghatározott – adatlapot. Az engedélyes a nevezett adatlapot benyújtott, amely a fentiek szerint a jelen eljárásban vizsgálatra került.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése és *a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet [továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rend.] 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban, azaz jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.

A Kvt. 66/A. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana.

A fentiek értelmében jelen vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben és a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről (a továbbiakban: VGT2) szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozatban foglaltaknak való megfelelést.

A területi vízügyi hatóság a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4) és (6) bekezdése, valamint 1. számú melléklete alapján a vízilétesítményeket és vízhasználatokat a vízjogi

üzemeltetési engedélyezési eljárás, illetve az ellenőrzés során a létesítmény jellegére és a térség vízgazdálkodásában betöltött jelentőségére figyelemmel, I-IV-ig terjedő felügyeleti kategóriába sorolja. Az engedélyezett létesítményeket I. felügyeleti kategóriába soroltam, hatósági ellenőrzésüket a területi vízügyi hatóság évenként végzi.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. mellékletének 2.6.e, 6. és 13. pontjai, valamint 2.7.bd, 6. és 13. pontjai alapján állapítottam meg. Az igazgatási szolgáltatási díjat a 756.000,-Ft-ot az Engedélyes megfizette.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116. § (1) bekezdése, valamint a Vgtv. 29/A. §-a biztosítja, előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás díja a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. mellékletben meghatározott díjtétel 50%-a.

Tájékoztatom, hogy az Ákr. 132. §-ában foglaltak alapján, ha az ügyfél a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. Az Ákr. 133. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú hatóság rendeli el.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. Tájékoztatom, hogy a hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg döntését.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 49/A. § alapján a vízvédelmi hatóság a jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából jogosult az Információs Rendszer vízvédellemmel kapcsolatos adataihoz való közvetlen hozzáférésre, továbbá az Információs Rendszerben adatok rögzítésére.

A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet alapján intézkedem a jelen határozat Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe történő rögzítéséről.

Tájékoztatom, hogy jelen határozat véglegessé válását követően a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KöM rendelet 1. § (1) bekezdését követve intézkedem a hatósági határozat hatósági nyilvántartásba való bejegyzése iránt.

Tájékoztatom, hogy az Ákr. 132. §-ában foglaltak alapján, ha az ügyfél a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. Az Ákr. 133. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú hatóság rendeli el.

Felhívom a figyelmét, hogy a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási

bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1.000.000 forintig, természetes személy esetében 300.000 forintig terjedhet.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vizikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 22. § (2a) bekezdése alapján rendelkeztem.

Mindezek alapján megállapítottam, hogy az megvalósított létesítmények a tett kikötések és előírások betartása mellett nem veszélyeztetik a vízkészlet védelméhez fűződő érdeket, megfelelnek a vízilétesítmények üzemeltetésére kiadott vízgazdálkodási, valamint a műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak és a külön jogszabályban foglalt előírásoknak, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt a Vgtv. 28/A. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a Vgtv. 29. § (1) bekezdésében, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-ában, továbbá az Ákr.-ben foglaltakra megadtam.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatóság hatáskörét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. § (1) bekezdése és a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 10. alpontja állapítja meg.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Kelt: Szolnok, az elektronikus bélyegző szerinti napon

**Matuska Zoltán t. ezredes, igazgató
nevében és megbízásából:**

**Török Ádám
szolgálatvezető-helyettes**

- Készült: 7 példányban
Egy példány: 8 lap / 16 old. (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják:
1. Irattár
 2. Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok (5000 Szolnok, Vízmű u. 1.) – hivatali kapu
 3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) – NOVA SZEÜSZ
 4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (5000 Szolnok, Ady Endre u. 35-37.) - NOVA SZEÜSZ
 5. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) – NOVA SZEÜSZ
 6. Vízikönyv
 7. VKJ

Cím: 5000 Szolnok, József A. u. 14., 5000 Szolnok, Pf.: 110..
Telefon: +36(56) 510-040 Fax: +36(56) 420-114
E-mail: jasz.titkarsag@katved.gov.hu



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36600/2080-6/2018.ált.