JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2021. augusztus 23-án Víz-és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok üzemeltetésében lévő közcélú vízmű kutak helyszíni szemléjén.
5000 Szolnok, Vízmű ut. 1. VCSM Zrt. hivatalos helyiségében

Az ellenőrzést végző hatóság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Az ellenőrzés tárgya: Víz-és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok üzemeltetésében lévő közcélú vízmű kutak védőidom-védőterület rendszerének felülvizsgálatára vonatkozó eljárás helyszíni szemléje.

Az ellenőrzés kezdete: 10 óra 00 perc.

Az ellenőrzés befejezése: 11 óra 53 perc.

Jelen vannak:

A hatóság részéről jelenlevő személy(ek):

Sléderné Szűcs Erika közegészségügyi szakügyintéző

Az ellenőrzött egység részéről jelen levő felelős vezető, képviselő:

Neve:
Egyed József

Munkaköre/beosztása: műszaki oszlágvezető

Elérhetősége 30/633-5105

Népegészségügyi Főosztály

5000 Szolnok, Ady Endre utca 35-37. 5001 Szolnok, Pf. 22. Telefon: (56) 523 341 Fax: (56) 523 400
e-mail: kh.nepeu@jasz.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Hivatali kapu: JNSZMKHNEU

Az ellenőrzött egység:

Megnevezése:
Víz- és Csatornaművek Koncesszió 22 t. Kolnok

Címe:
5000 Kolnok, Vikmi út 1.

A mai napon tárgy szerinti helyszíni szemle lefolytatása céljából a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály képviselője(i) megjelent(ek).

Az eljáró helyszíni szemlét végzők a szemle megkezdésekor tájékoztatták az ellenőrzött szerv képviselőjét(it) arról, hogy helyszíni szemlét végeznek, egyidejűleg figyelmeztették jogai(k)ra és kötelességei(k)re.

Különösen, hogy köteles(ek) biztosítani a helyszíni szemle eredményes ellátásához a szükséges helyiségekbe (területre) való belépést, az ellenőrzés tárgyával összefüggő iratokba, nyilvántartásokba, bizonylatokba való betekintést, valamint berendezések, munkafolyamatok, tevékenységek megfigyelését lehetővé tenni. Köteles(ek) a szemle során a tények megállapítása érdekében közreműködni, a helyszíni szemle tárgyával összefüggésben nyilatkozatot tenni.

Az ellenőrzött szerv képviselője(i) kijelenti(k), hogy a képviselet vonatkozásában nyilatkozattételre és intézkedésre jogosult(ak), a jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatást megértette(ék).

A helyszíni szemlét lefolytató hatóság megállapításai:

1. A védőterület bekerítése, táblákkal való megjelölése biztosított: igen/nem
   (123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 8.§ (4) bek.i) pontja)
   A Kolnok, Kunyi A. utcai ártéki dűt esetében igen, a többi Kolnoki dűt esetében védőterület [illegible] a nem [illegible].
2. A védőterület gondozása, karbantartása biztosított: igen/nem
   (123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 8.§ (4) bek. j) pontja)
3. Védőterületen belül a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében felsorolt tevékenységet végez –e? igen/nem
   Ha igen a kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz minőségét, mennyiségét, valamint a vízkitermelési folyamatot veszélyezteti -e a végzett tevékenység?

(123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 10.§) ∅ nem releváns igen/nem

4. A védőövezet területén csak a vízkivétel létesítményei ill. a vízkivételhez csatlakozó vízellátó rendszer üzemelési céljait szolgáló létesítmények kerültek elhelyezésre: (123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 11.§ (1) bek.) igen/nem

   A terepfelszín kialakítását úgy oldották meg, hogy a csapadékvízből visszamaradó pangó víz képződése megakadályozott: igen/nem

   A védőövezeten az összefüggő füves felület biztosított: igen/nem

   A füves felületen trágyázás, növényvédő szerek használata történik –e? igen/nem

   A nem füvesíthető terület burkolata szennyezést nem okozó anyaggal biztosított: (123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 11.§ (2) bek. b) pontja igen/nem

5. Felszín alatti vízbázisok védőidomainak, védőövezeteinek méretezése a 123/1997. (VII.18.) Korm. r. 2. sz. mellékletében előírtak szerint történt: igen/nem

Az ellenőrzés során tapasztalt egyéb megállapítások:

Amai napon az alábbi artézi kutak kerültek megtekintésre a helyszíni szemle során: Puskás T. úti, Szpárt ket., Kéchényi ket., Eötvös téri, Pletykafarlni valamint a Kürty Albert úti artézi kutak. Valamennyi kút környezete rendezett, tiszta. Figyelmeztető feliratú táblák kihelyezése „Nem ivóvíz minőségű víz" biztosított ahol az arzén értéke a jogszabály altál előírt határértéket meghaladja. A kút vizének dél-ai paraméterait tartalmazó tájékoztató tábla szintén kihelyezésre kerültek. A kutak csapfelépítménynek karbantartásáról, tisztántartásáról helyszíni ell. keretében gondoskodnak. Nyomjelleggel. Az artézi kutak vízminőségének ellenőrzését 1/4 évente akkreditált laboratóriumnal végeztetik, a víz minőségéről az illetékes fárási Hivatalt tájékoztatják. Az eljárásban érintett kutak közül kettő (Szolnok Kürty Albert és a Zárószifaki kutak esetében biztosított a védőterület, a többi kutaknál a kutak tetoa alapra helyezett biztonsagosan zácható felépítménnyel rendelkeznek. Eötvös téri kút térkőburkolat alatt

Egyed

Található a kútakna, ígyszek entéren az ugyelényező hatóság rélemérye szerint a telső rédőötest kialakításáról el lehet tekinta.

Az ügyfél nyilatkozata:

A VCSM ZRt. mérése eljáró ügyed fózsef műszaki osztályvezető nyilatkozza, hogy az EÖHÜS téri ártézi kút entéren az felépítményen a helyszíni szemle során tapasztalt a kőszikfolyó oldalgalán található algásodás megszüntetéséről 2021. 09. 06 ig gondoskodik a Népegészségi Főo. tájékoztatja.

Ez a jegyzőkönyv 4 oldal terjedelmű. A jegyzőkönyv mellékleteinek száma ...db.

Jelenlévők a jegyzőkönyvet elolvassák és értelmezés után, mint az ellenőrzésen megállapítottak valósághű rögzítését aláírásukkal hitelesítik.

.....

JNSZ Megyei Kormányhivatal

Népegészségügyi Főosztály

részéről

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal * 78 *

.....

Ellenőrzött

részéről

Víz és Csatornaművek
Koncessziós ZRt. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű út 1.
* 25 *