



Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 501-900 Fax: (06 56) 501-951

Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 63

Web: <http://www.kotivizig.hu> E-mail: titkarsag@kotivizig.hu

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: (helyszín) Szolnok 2023-07- hó 25- napján

Az ellenőrzött objektum (vízhasználat) megnevezése: VCSM Zrt műtárgyai

Az ellenőrzött objektum pontos címe: (település, utca, házsám, helyrajzi szám)

Tisza ip. Zagyva bp.

Az ellenőrzött adatai (cég esetén: megnevezés, székhely, vezető neve, -beosztása, cégbírósági bejegyzés száma; magánszemély esetén: név, szül. hely, időpont, anyja neve, lakcím, személyazonosító igazolvány száma):

VCSM Zrt.

5000 Szolnok, Vízmei út 1.

Jelen vannak:

1./ Az ellenőrzött (engedélyes, üzemeltető) részéről (név; szül.hely, időpont; an.; lakcím; szem.ig.sz.)

- Vidra Zoltán and his wife v.

2./ A Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság részéről:

- Gombosi István

Tárgy: A T/12392
T/11816 vksz-ú vízhasználat (vizilétesítmény, vízimunka) ellenőrzése

A mai napon tárgy szerinti ellenőrzés céljából a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság [továbbiakban: Igazgatóság] képviselői megjelentek. Az Igazgatóság képviselői az ellenőrzési jogosultságukat igazolták. Az Igazgatóság képviselői tájékoztatták az ellenőrzöttet arról, hogy a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés c) pont szerint ellenőrzést végeznek. Az ellenőrzés keretében az Igazgatóság képviselői a vízhasználat ellenőrzéséhez szükséges területre, építménybe, létesítménybe beléphetnek, ott az ellenőrzés tárgyával összefüggő létesítményt, tevékenységet megvizsgálhatnak.

Vidra Zoltán

..... a fentieket tudomásul vette.

.....
ellenőrzött

.....
jegyzőkönyvvezető

A vízhasználat leírása, az ellenőrzés megállapításai (a létesítmények állapota, az üzemeltetés körülményei):

Zagyva bp. 0+559 tlm	Tüdőhórházi átemelő
Túra ip. 66+227 tlm	Gábor A. tér átemelő
62+593 tlm	Tinidősi rv. bevezetés
62+719 tlm	Ráboriátalva rv. átvezetés

Tüdőhórház:
A rendszert a korábbi években automatizálták. A felújításnál működnie. A szilipkibla mozgatható záróra jó. Türelmesen üzemelőt tartották.

Gábor A. tér:
A rendszert automatizálták és távvezérléssel működik. A felújításnál működnie, záróra nem megfelelő.

Az évek során tartották karbantartás augusztus hónapban len megadva. A rendszert es. tervezési projekt keretében felújították.

Sungu bevezetés:
A szilip mozgatható.

Ráboriátalva, rv.
A felújításnál működnie, záróra nem megfelelő.

Az évek során tartották karbantartást augusztusban tervezik.

A felújítás befejezési nyomon követés 5 évi periódus lejárt, újra kell végenni.


ellenőrzött


jegyzőkönyvvezető

