

MŰSZAKI LEÍRÁS

A beszerzési tárgy részletes kifejtése:

Szennyvízvezetékek, szerelvények és a szennyvízelvezető víziközmű-rendszer üzemeltetéséhez szükséges rezsianyagok beszállítása.

Ajánlatkérő által a tételes terméklistában meghatározott anyagok a közüzemi szennyvízelvezető víziközmű-rendszer folyamatos üzemének biztosításához szükségesek, ami a szolgáltatás ellátásbiztonságához elengedhetetlen.

Beszerzési mennyiségének megadása:

Tételes anyaglista (1. számú melléklet) alapján, mely a pályázati felhíváshoz került csatolásra. Ajánlatkérő a tételes anyaglistában szereplő tételt is beszerezhet a nyertes ajánlattevőtől.

Teljesítésre vonatkozó műszaki és minőségi követelmények:

Teljesítés helye: Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok székhelye: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

A tételes terméklistában meghatározott anyagokat a nyertes ajánlattevőnek az év minden napjára vonatkozóan az eseti megrendelés közlésétől számított 24 órán belül át kell adnia az Ajánlatkérő részére az Ajánlatkérő 5000 Szolnok, Vízmű u. 1. szám alatti székhelyén.

A tételes terméklista a beszerzési dokumentum 1. számú mellékletét képező Excel táblázatban szerepel.

Ajánlatkérő arra vonatkozó egyedi igénye alapján a tételes terméklistában nem szereplő tételt is beszerezhet a nyertes ajánlattevőtől.

Ajánlattevő csatolja a beszerzés tárgya szerinti tevékenységére (szennyvízvezetékek, szerelvények és a szükséges rezsianyagok beszállítása) vonatkozó, MSZ EN ISO 9001 minőségbiztosítási tanúsítványát [vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványát, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait].

Elvárás, hogy az ajánlattevő/jelentkező a megajánlott termék(ek) vonatkozásában rendelkezzen az alábbi szükséges érvényes és hatályos engedélyekkel és műszaki dokumentációval, melyeket Ajánlatkérőnek bemutatni szükséges:

- gyártó által készített, a megajánlott termék(ek)re vonatkozóan kiállított Teljesítménynyilatkozat a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet, illetve a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint.

Vonatkozó szabványok:

Csövek vizsgálati előírásai:

MSZ EN ISO 13259 /a csövek és csatlakozásaik víztömörsege/

MSZ EN ISO 3126 / méretek és mérettűrések/

MSZ EN ISO 9969 /gyűrűmerekesség/

MSZ EN ISO 13968 és MSZ EN ISO 9967 /csövek tartóssága/
MSZ 9982

Idomok vizsgálati előírásai:

ISO 13257 /a csatlakozások tartóssága/
MSZ EN 1053 vagy MSZ EN 1277 /víztömörség/
MSZ EN ISO 13968 /csövek és csőidomok tartóssága/
MSZ EN ISO 13967 /gyűrűmerevség/
MSZ 9982
MSZ EN 1092-2:2018 (Karimák és kötéseik.)

Öntvény idomok:

A-123/2017 sz. NMÉ /nyomásállóság, tömítettség/

Öntöttvas fedlapok, víznyelőrácsok:

MSZ EN 124

Ragasztó:

NMÉ: A-89/2016/Vinilfix/

MSZ EN ISO 29601:2011 (Festékek és lakkok. Korrozióvédelem védő festékrendszerekkel. A porozitás értékelése száraz rétegben.)

EN 681-1:2000 (Elasztomer tömitések. A víz- és vízvezető alkalmazásokban használt csőcsatlakozók anyagkövetelményei. 1. rész: Vulkanizált gumi.)

Szolnok, 2024. március 13.

Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt. Szolnok
Szekhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

 

.....
VCSM ZRt. Szolnok

Magyar Péter Gyuláné és Séllei Lászlóné
igazgatósági tagok